Firmato digitalmente da
VINCENZO D' ASCIA
CN = D' ASCIA VINCENZO
C = IT

PIANTA

PROSPETTO



TIPOLOGIA I.00

Finestra in lega di alluminio ad un battente mobile, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 0,6x1,1m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 6

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 4 mq.

PIANTA

PROSPETTO



TIPOLOGIA I.01

Finestra in lega di alluminio ad un battente mobile, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 0,9x1,1m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 16

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 16 mq.

PIANTA

PROSPETTO

TIPOLOGIA I.02

Finestra in lega di alluminio ad un battente mobile, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 0,9x0,6m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 0

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 0.00 mq.

PIANTA

PROSPETTO

TIPOLOGIA I.03

Porta-Finestra in lega di alluminio ad un battente mobile, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 0,9x2,2m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 9

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 18 mq.

PIANTA

PROSPETTO

TIPOLOGIA I.04

Porta-Finestra in lega di alluminio ad un battente mobile, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 1,0x2,2m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 3

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 6.6 mq.

PIANTA

PROSPETTO



TIPOLOGIA I.04a

Porta-Finestra in lega di alluminio a due battenti mobili, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 1,20x2,2m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 3

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 8,00 mq.

PIANTA

PROSPETTO

TIPOLOGIA I.05

Finestra in lega di alluminio ad un battente mobile, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 1,2x0,6m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N.0

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 0,00 mq.

PIANTA

PROSPETTO



TIPOLOGIA I.06

Finestra in lega di alluminio a due battenti mobili, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 1,2x1,1m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N.8

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 10.50 mq.

PIANTA



PROSPETTO



TIPOLOGIA I.07

Finestra in lega di alluminio a due battenti mobili, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 1,4x1,1m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 5

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : per quelli presenti sulla parete scala non ci sono avvolgibili

SUP. TOT.mq. 8 mq.

PIANTA

PROSPETTO



TIPOLOGIA I.08

Finestra in lega di alluminio a due battenti mobili, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 1,6x1,1m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 3

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 5,50 mq.

PIANTA



PROSPETTO



TIPOLOGIA I.09

Finestra in lega di alluminio a due battenti mobili, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 1,8x1,1m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 5

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 12 mq.

PIANTA



PROSPETTO



TIPOLOGIA I.10

Finestra in lega di alluminio a tre battenti mobili, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 2,1x1,1m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 0

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 0.00 mq.

PIANTA

PROSPETTO



TIPOLOGIA I.11

Porta-Finestra in lega di alluminio a tre battenti mobili, a taglio termico, realizzato con profilati in lega di alluminio estruso, tipo R50 TT, assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio termico, colore bianco puro RAL 9010, di dimensioni 2,1x2,2m.
I serramenti dovranno essere realizzati con profilati estrusi in lega d'alluminio rispondente alla normativa UNI 9006/1 allo stato fisico T5, appartenenti al sistema tipo R50TT . Le finestre avranno il telaio fisso di spessore di 50 mm e l'anta, complanare all'esterno ed a sormonto all'interno, avrà uno spessore di 58 mm. Le alette di battuta e contenimento vetro dovranno avere una lunghezza di 22 mm ed uno spessore nominale di 1,4 mm con tolleranza +0,3/-0,0 mm. La sovrapposizione di battuta tra anta e telaio dovrà essere di 8 mm; la distanza tra l'anta ed il telaio per l'inserimento degli accessori sarà di 24 mm con tolleranza +1/-0 mm. Il sistema di tenuta sarà del tipo a "giunto aperto", la guarnizione di precamera, montata perimetralmente sul telaio, batterà su un'appendice specifica del profilo anta.I profili a taglio termico dovranno essere composti da due semiprofili in alluminio uno esterno ed uno interno, uniti tra loro con barrette isolanti in poliammide rinforzato d'altezza 14,6 mm. Le vetrate termoacustiche isolanti saranno composte da due cristalli incolori di spessore di 4 mm e intercapedine con gas argon da 12 mm, poste in opera con opportuni distanziatori sugli infissi a norma UNI ISO 105933-1.
Trasmittanza tot. infisso- Uw=2.3 W/m²K

QUANTITA' N. 1

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 5 mq.

PIANTA

PROSPETTO



TIPOLOGIA I.12

Porta interna in laminatino HPL noce o ciliegio composta da telaio in mdf con anima in multistrato con successivo rivestimento in laminatino per lo spessore finale di mm. 40, esso prevede i vari per l'alloggio dell'aletta delle coprifili; i coprifili sono in mdf rivestito di laminatino plastico da 0.9 mm, completati dall'aletta telescopica, anta di spessore finito di 43 mm, costituito da due supporti in MDF (medium density fiber) da mm 3.8 calibrato (densità 800 kg/ m3) e controplaccato con laminatino plastico HPL/CPL. L'interno (lamburato) è cellulare a nido d'ape resinato con fori d'aerazione. Il telaio perimetrale dell'anta è costituito in legno d'abete stagionato opportunamente snervato di sezione 42x36 mm (densità 750 kg/m3); in prossimità dell'alloggio serratura vi sono blocchi in abete da 10 cm, Serratura Tipo Patent ad infilo e cerniere anuba ottonate Ø 13.

QUANTITA' N. 14

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : compreso cassonetto in neopor e avvolgibile in pvc

SUP. TOT.mq. 22 mq.

PIANTA

PROSPETTO

TIPOLOGIA I.13

Porta interna in laminatino HPL noce o ciliegio composta da telaio in mdf con anima in multistrato con successivo rivestimento in laminatino per lo spessore finale di mm. 40, esso prevede i vari per l'alloggio dell'aletta delle coprifili; i coprifili sono in mdf rivestito di laminatino plastico da 0.9 mm, completati dall'aletta telescopica, anta di spessore finito di 43 mm, costituito da due supporti in MDF (medium density fiber) da mm 3.8 calibrato (densità 800 kg/ m3) e controplaccato con laminatino plastico HPL/CPL. L'interno (lamburato) è cellulare a nido d'ape resinato con fori d'aerazione. Il telaio perimetrale dell'anta è costituito in legno d'abete stagionato opportunamente snervato di sezione 42x36 mm (densità 750 kg/m3); in prossimità dell'alloggio serratura vi sono blocchi in abete da 10 cm, Serratura Tipo Patent ad infilo e cerniere anuba ottonate Ø 13.

QUANTITA' N. 35

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE :

SUP. TOT.mq. 59 mq.

PIANTA



PROSPETTO

TIPOLOGIA I.13 a

Porta interna in laminatino HPL noce o ciliegio composta da telaio in mdf con anima in multistrato con successivo rivestimento in laminatino per lo spessore finale di mm. 40, esso prevede i vari per l'alloggio dell'aletta delle coprifili; i coprifili sono in mdf rivestito di laminatino plastico da 0.9 mm, completati dall'aletta telescopica, anta di spessore finito di 43 mm, costituito da due supporti in MDF (medium density fiber) da mm 3.8 calibrato (densità 800 kg/ m3) e controplaccato con laminatino plastico HPL/CPL. L'interno (lamburato) è cellulare a nido d'ape resinato con fori d'aerazione. Il telaio perimetrale dell'anta è costituito in legno d'abete stagionato opportunamente snervato di sezione 42x36 mm (densità 750 kg/m3); in prossimità dell'alloggio serratura vi sono blocchi in abete da 10 cm, Serratura Tipo Patent ad infilo e cerniere anuba ottonate Ø 13.

QUANTITA' N. 1

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : maniglione lato interno porta da 45 cm

SUP. TOT.mq. 2 mq.

PIANTA

PROSPETTO

TIPOLOGIA I.14

Porta caposcala ad un battente composta da controtelaio in lamiera di acciaio elettrozincata di spessore 20/10 pressopiegata, completo di 8 zanche e relativa buttonera per l'ancoraggio alle strutture portanti con possibilità di regolazione, Battente: Realizzato in doppia lamiera d'acciaio elettrozincata spess. 8/10 scatolata e pressopiegata sui bordi della struttura interna in lamiera di spess. 20/10 in modo da formare un'alla di battuta sui tre lati, n°3 rostri laterali fissi (fre per lato). Coibentazione interna in rido d'ape resinato. Cerniere con perno e sfera in acciaio regolabili. Possibilità di regolazione orizzontale e verticale della serratura in lamiera elettrozincata spessore 20/10 Serratura a cremonese doppia mappa con chiavistello a rullo e maniglione antipanico (conforme 20 mm) più sonoco e due deviatori singoli posti uno in alto e uno in basso (totale n° 7 chiavistelli). Dispositivo di chiusura battente secondario (per porta a due battenti) con aste in alto ed in basso di robusta sezione non manovrabili a porta chiusa, Verniciatura Telaio e profili perimetrali a polvere epossidiche polimerizzate al forno colore testa di moro, Telaio su tre lati realizzato in lamiera di acciaio elettrozincata spess. 20/10 pressopiegata,Maniglia interna e pomolo fisso esterno in alluminio bronzato. Spioncino standard 120°. Guarnizioni di battuta perimetrale in gomma estrusa, antipolvere e antirumore sui tre lati del telaio.

QUANTITA' N. 9

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE :

SUP. TOT.mq. 19 mq.

PIANTA



PROSPETTO

TIPOLOGIA I.15

Infisso con profilati in lega di alluminio per finestre o porte finestre fisso, a una o più ante apribili con movimenti tra loro indipendenti,esterno con due profilati in lega di alluminio estruso UNI 9006-1-1988, costituito da telaio in profilato di sezione adeguata tipo R50 Alcoa, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, colore bianco puro RAL 9010, Le superfici vetrate sono stratificati di sicurezza composti da due vetri uniti da film plastico o PVB del tipo Stadip classe EN12600.

QUANTITA' N. 1

UBICAZIONE EDIFICIO DE4 — NOTE : infisso senza avvolgibile

SUP. TOT.mq. 4,5 mq.

PIANTA



PROSPETTO

TIPOLOGIA I.16

Grigliato elettrosaldato tipo Fabris prodotto per microsaldatura senza apporto di materiale. Formato da piatti portanti da mm30 x 3 di spessore e distanziali di collegamento in quadri ritorti o tondini da m