



**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA TECNICA PATRIMONIO**  
Servizio Sicurezza Abitativa

## **Ordinanza sindacale n.697 del 20.06.2025**

**OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Empedocle n. 31. ID. N° 631/25.**

### **IL SINDACO**

**Premesso che** a seguito del sisma del 13/03/2025, tecnici Aedes sono intervenuti presso l'edificio in via Empedocle civ.31 ed hanno constatato *"reti anticaduta cariche di calcinacci ed altro. Si segnala all'ultimo piano spicconatura di intonaco e copriferro trave e pilastro mai ripristinata."*

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato dai tecnici Aedes, il Servizio Sicurezza Abitativa ha emesso diffida il 30/04/2025 PG/2025/0393539 a non praticare e non far praticare le aree pubbliche e private sottostanti tutte le facciate dell'edificio nonché i balconi, terrazzi, affacci di dette facciate, oltre ad eseguire una manutenzione e verifica delle reti anticaduta posizionate sotto i balconi nonché alla messa in sicurezza della trave e pilastro all'ultimo piano così come prescritto nella scheda Aedes Id.261938; inoltre, ad eseguire un'accurata verifica di tutte le facciate dell'edificio con particolare attenzione agli intonaci, ai cornicioni, ai frontalini dei balconi e a tutti gli elementi aggettanti delle facciate stesse; infine, ad eseguire tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa.

Il resoconto della Scheda Aedes ID.261938, riporta il seguente giudizio: B ovvero Edificio temporaneamente inagibile (in tutto o in parte) ma AGIBILE con provvedimenti di pronto intervento. In particolare i tecnici Aedes hanno rilevato: *"relativamente alla sezione n°4 della scheda Aedes, si specifica che trattasi di provvedimento con reti anticaduta poste sotto i balconi; dette reti sono cariche di calcinacci ed altro. Si segnala all'ultimo piano spicconatura di intonaco e copriferro trave e pilastro mai ripristinata. Previa transennatura aree sottostanti: le reti anticaduta vanno svuotate; va fatta una revisione dei frontalini e rimessa in opera delle reti. Tutto il resto dell'edificio è agibile."*

**Rilevato che** agli atti del Servizio Sicurezza Abitativa, nonostante la diffida, non risulta acquisito idoneo certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo relativo ai dissesti sopra indicati.

**Considerato che** allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

#### **Visti**

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

**Preso atto che** il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente  
Valeria Vanella

## ORDINA

### **Al Omissis, domiciliato per la carica in Napoli alla via Giovanni Bausan n. 36:**

- a scopo cautelativo a non praticare e non far praticare le aree pubbliche e private sottostanti tutte le facciate dell'edificio nonché i balconi, terrazzi, affacci di dette facciate; ad eseguire una manutenzione e verifica delle reti anticaduta posizionate sotto i balconi nonché alla messa in sicurezza della trave e pilastro all'ultimo piano, così come prescritto nella scheda Aedes Id.261938; ad eseguire un'accurata verifica di tutte le facciate dell'edificio con particolare attenzione agli intonaci, ai cornicioni ai frontalini dei balconi e a tutti gli elementi aggettanti delle facciate stesse; ad eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento Edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa*", dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

### **Il medesimo soggetto viene informato che:**

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco  
Gaetano Manfredi

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.*