



Dimensioni: 1198 x 2150 x 83 (h) mm

1. I pannelli solari saranno montati sulle relative strutture di sostegno orientate a sud, posti parallelamente al piano calpestio e posti all'altezza dei parapetti, in modo da limitare le aree d'ombra;
2. Le tubazioni di collegamento fra la montante in cavedio e la caldaia, saranno posizionati ad incasso a parete per il collegamento verticale, mentre per il collegamento orizzontale saranno posti a soffitto;

Tubazione di ritorno acqua impianto solare in rame con coibentazione esterna e lamierino di protezione conforme all'ALL.B del DPR 412/93.

Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato	
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato ed i diritti ad esso correlati con diritto di riproduzione, salvo esplicita autorizzazione							