



COMUNE DI NAPOLI
AREA TUTELA DEL TERRITORIO
Servizio Sicurezza Abitativa

Ordinanza sindacale
n.278 del 19.03.2026

OGGETTO: Provvedimento a tutela della pubblica incolumità per il fabbricato di via Chiaia n. 164. ID. n°1254/2025 e 200/2026.

IL SINDACO

Premesso che in data 15/11/2025 il personale del Servizio Protezione Civile (diffida PG/2025/1052100) e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sono intervenuti presso il fabbricato in via Chiaia 164, ed hanno constatato la *"caduta di calcinacci all'interno dell'edificio. In particolare l'evento è avvenuto nel vano scale, su una trave posta all'ultimo piano, davanti all'ingresso dell'interno 13."* È stato altresì ispezionato il *"parapetto posto a protezione del lastrico solaio. Il muro risulta dissestato, anche nel lato ove è presente una ringhiera in ferro."*

In data 14/02/2026, il personale del Servizio Protezione Civile (diffida PG/2026/213017) e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco hanno effettuato ulteriore sopralluogo, riscontrando che, nella parte del lastrico solare di uso esclusivo del proprietario dell'ultimo piano, il parapetto in muratura risultava privo dei correnti di marmo in sommità (depositate provvisoriamente sulla pavimentazione), presentava fessurazioni longitudinali profonde tali da comprometterne la continuità strutturale e consentire infiltrazioni di acqua piovana, e che nell'intradosso delle travi del vano scala era avvenuto ulteriore distacco di calcinacci, con armature metalliche ossidate e non protette, aggravando la condizione di pericolo per l'incolumità pubblica.

Rilevato che il C.E.P. acquisito al PG/2026/0161579 del 04/02/2026 è stato esaminato da un tecnico del servizio e ritenuto non idoneo a chiudere il procedimento e che tale esito è stato comunicato con nota PG/2026/0303266 del 10.3.2026.

Considerato che allo stato i dissesti rilevati costituiscono potenziali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e, pertanto, sussiste l'urgenza di provvedere a eseguire i relativi accertamenti con le eventuali opere provvisorie di messa in sicurezza al fine di eliminare ogni pericolo per la tutela di incolumità delle persone e integrità dei beni.

Visti

- la Legge n.241 del 7 agosto 1990 smi, *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- il Decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000 smi, *Testo unico sull'ordinamento degli enti locali* e in particolare l'articolo 54, comma 4 prevede che il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;
- il *Regolamento edilizio* approvato con decreto dell'Amministrazione provinciale n.604 del 6 agosto 1999, così come modificato e integrato dalle norme di attuazione della variante generale al Prg, approvata con DPGRC n.323 del 11 giugno 2004 e dalla Delibera Consiliare n.37 del 18 novembre 2011.

Preso atto che il presente provvedimento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di cui all'art.6, co.1 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti ed oscurati.

Tanto premesso,

Il Dirigente
Valeria Vanella

ORDINA

Al : Omissis

- a non praticare né far il vano scala, interessato dai dissesti di ossidazione dei ferri di armatura metallica delle strutture di calcestruzzo cementizio al suo interno, fino ad eliminato pericolo;
- a non praticare né far praticare il lastrico solare, con particolare attenzione al parapetto interessato dal dissesto, e per opera di verifica e messa in sicurezza di detto parapetto posto sul lastrico solaio;
- a non praticare né far praticare gli affacci e le aree pubbliche e private sottostanti i dissesti;
- ad eseguire una accurata verifica tecnica degli elementi strutturali, con particolare riferimento a quelli interessati dai dissesti;
- ad eseguire immediatamente senza alcun indugio tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni da temuti crolli/cedimenti della struttura stessa, mediante l'esecuzione dei relativi accertamenti tecnici con le eventuali opere di messa in sicurezza dei luoghi, in ottemperanza all'articolo 47 del Regolamento edilizio, e di quanto ritenuto necessario per rimuovere lo stato di pericolo.

Il soggetto destinatario del provvedimento, ultimate le opere di assicurazione e/o gli accertamenti, è tenuto a presentare al *Servizio Sicurezza Abitativa*, tramite invio telematico a mezzo PEC, al protocollo generale del Comune di Napoli e al medesimo Servizio, il relativo **certificato di regolare esecuzione dei lavori di eliminato pericolo** (Modello CEP) redatto secondo il modello periodicamente aggiornato prelevabile dal sito istituzionale del Comune di Napoli alla area tematica "Urbanistica, Patrimonio, Politiche per la Casa, Cimiteri cittadini" sottosezione "*Servizio Sicurezza Abitativa*", dal quale deve risultare che a seguito degli accertamenti effettuati e degli interventi eseguiti è stato eliminato ogni pericolo per la pubblica incolumità per la tutela delle persone e integrità dei beni specificando se le zone interdette possono essere praticate oppure se persistono limitazioni alla praticabilità. Lo stesso, inoltre, deve contenere in calce la seguente dicitura: «si solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità nei confronti di terzi per quanto intimato nella diffida».

Il medesimo soggetto viene informato che:

- eventuali danni a persone e cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno a carico dello stesso soggetto destinatario del medesimo provvedimento;
- l'accesso alle aree interdette sarà consentito esclusivamente ai tecnici abilitati e alle ditte incaricate per l'effettuazione del ripristino delle condizioni di sicurezza;
- in caso di inottemperanza sarà inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria per i reati di cui agli articoli 650 e 677 del *Codice Penale*, salvo ogni ulteriore provvedimento e sanzioni previste dalla normativa vigente, anche nel caso di presentazione di CEP difforme alle modalità indicate;
- per l'esecuzione delle opere definitive di sistemazione dell'immobile si dovrà acquisire idoneo titolo edilizio, nonché i relativi atti di assenso rilasciati dagli enti competenti;
- va regolarizzata presso il servizio competente l'eventuale occupazione di suolo pubblico interessato dall'interdizione delle aree e/o dall'installazione di opere di messa in sicurezza ai sensi del vigente *Regolamento COSAP*;
- il presente provvedimento potrà essere impugnato al *Tribunale Amministrativo Regionale della Campania* entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al *Presidente della Repubblica* nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 smi.

Il presente provvedimento è sottoscritto digitalmente.

Il Sindaco
Gaetano Manfredi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'articolo 24 del Decreto Legislativo n.82 del 7 marzo 2005 smi, Codice amministrazione digitale. Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'articolo 22 del Dlgs n.82/2005 smi.