




LEGENDA ESTRAZIONE SERVIZI IGIENICI  
SIMBOLO DESCRIZIONE


 ESTRATTORE DA PARTE O DA VETRO  
TIPO TECNOVENTIL  
MOD. VITRO PORTATA: 220 mc/h

LEGENDA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE TEATRO

 GRUPPO FRIGO A POMPA DI CALORE  
Potenze (Raff/Risc/Elettr) 63,5kWf - 71,4kWt - 22,6kW  
Carat. Idrauliche (Portata/Perdite) 3,1 l/s - 35,0 kPa  
Rumorosità dB(A) (Pressione sonora ad 1m) 56  
Caratt. Dimensionali : 2350x1100x1920 - 879 kg  
EER/COP 2,98/3,16-Refrigerante R410A

 TUBAZIONE IN FERRO NERO DN 80  
CON COIBENTAZIONE PER ESTERNO

LEGENDA IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE AGORA

 UNITA' A PAVIMENTO PER SISTEMA AUTONOMO  
TIPO VRF CON CAPACITA' RAFFR. 3,60 kWf,  
CAPACITA' RISC. 4,00 kWf  
COPPIA DI TUBAZIONI IN RAME PER CIRCUITI  
FRIGORIFERI COIBENTATO POSTO IN CANALINA  
PLASTICA O METALLICA DIAMETRI COME DA SCHEMI UNIFILARI  
TUBAZIONE IN PVC DI RACCOLTA CONDENZA FINO  
AL SOFFITTO DEL PIANO INFERIORE E CONVOGLIATE NELLA  
PIU' VICINO SCARICO DI ACQUE CHIARE  
TUBAZIONE FLESSIBILE COMPLETA DI VENTOLA PER ASPIRAZIONE  
ARIA ESTERNA

N.B.: GLI SCARICHI CONDENZA DELLE UNITA INTERNE SARANNO  
CONVOGLIATI AL PIANO INFERIORE FINO AL PIU' VICINO PUNTO  
DI SCARICO DI ACQUE CHIARE

GR 63







Area Trasformazione del Territorio  
Servizio Edilizia Residenziale Pubblica - Nuove Centralità

Lavori di completamento e di riqualificazione urbana di parte del complesso di edilizia pubblica denominato "Città dei Bambini" da destinare a "Laboratorio-Teatro", ubicato nel parco della Villa Romana, in viale delle Metamorfosi, nel quartiere di Ponticelli.



PROGETTO ESECUTIVO  
Dicembre 2020

REL	IM	OS	TITOLO	Scala
GR	63	05	IMPIANTO MECCANICO - PIANO PRIMO E COPERTURA TEATRO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'AGORA E UNITA' ESTERNA DEL TEATRO	1/100

Il Dirigente:  Arch. Paola Cerotto I Progettisti: Arch. Vittorio Barrella  
Geom. Luigi La Rocca  
Il Direttore dei lavori:  Arch. Vittorio Barrella  
Arch. Concetta Montella  
Il Responsabile del Procedimento:  Arch. Concetta Montella  
Il Coordinatore della sicurezza:  Geom. Luigi La Rocca Consulenti alla D.L.: Arch. Davide Vargas  
