

Spett.le

Pozzuoli,

Oggetto: Servizio di fornitura di gas di petrolio liquefatto (GPL) ed installazione di serbatoi per lo stoccaggio. Informazione sui rischi aziendali e gestione delle emergenze.

In relazione alla gara per il servizio di fornitura di GPL ed installazione di serbatoi per lo stoccaggio come da CSA, ed in relazione agli obblighi che derivano ad ASIA Napoli S.p.A. dalla vigente normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro, in qualità di committente, per quanto attiene l'informazione sui rischi e pericoli esistenti nei siti aziendali e a cui il Vs. personale può essere esposto nelle fasi di esecuzione del servizio presso le nostre sedi, nonché a quelli relativi alla cooperazione ed al coordinamento delle attività di prevenzione e protezione, Vogliate prendere nota di quanto di seguito descritto. Premesso che l'accesso alle sedi aziendali è condizionato dal preliminare assolvimento di quanto richiesto per l'affidamento dell'incarico già oggetto di informazione e di richiesta da parte dai competenti uffici di ASIA Napoli S.p.A., condizione essenziale per l'accesso è il possesso e la esposizione di tesserino identificativo per ciascun dipendente, sul quale dovranno essere riportati:

- ragione sociale della ditta
- nome e cognome del dipendente
- data di nascita del dipendente
- fotografia del dipendente

Notizie di carattere generale

Pronto soccorso - Tutte le sedi di ASIA sono ubicate nel territorio della città di Napoli, ove sono numerosi i presidi ospedalieri tutti attivabili attraverso il numero di emergenza **118**. In ogni caso, all'interno di tutti i siti aziendali sono disponibili presidi di primo intervento e lavoratori appositamente addestrati (Lavoratori Incaricati) per l'erogazione delle prime cure.

Incendio – Le sedi sono dotate di numerosi ed idonei mezzi di estinzione fissi e mobili e di lavoratori opportunamente addestrati per la prevenzione e lotta agli incendi e per la gestione delle emergenze



ISO 9001 - Cert. n.285110



(Lavoratori Incaricati). In caso di principio d'incendio è necessario avvisare i responsabili della sede e se capaci e la situazione non compromette la propria e l'altrui incolumità, intervenire con i presidi antincendio disponibili . In caso di abbandono della struttura, allontanarsi senza generare panico fino al raggiungimento delle uscite di emergenza appositamente indicate .

Altre emergenze – In caso di altra emergenza, allertare i responsabili del sito ed allontanarsi senza generare panico fino al raggiungimento delle “Uscite di Emergenza” appositamente indicate .

Erogazione energia - Tutti i luoghi di lavoro sono forniti di prese per l'allacciamento alla rete elettrica, realizzate ed installate secondo le norme di legge e di buona tecnica, le cui tensioni sono rispettivamente di 380 e 220 Volt c.a. Tutto l'impianto elettrico risponde alle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa . E' fatto divieto assoluto di lavorare con apparecchiature elettriche alimentate con cavi volanti, con spine prive di messa a terra e con attrezzature non perfettamente isolate, ovvero, con tutto ciò che possa mettere in pericolo l'incolumità delle persone e creare danni agli impianti. E' fatto altresì divieto di manomettere i quadri e le apparecchiature per fornirsi di energia elettrica ed operare sotto tensione, ove non espressamente previsto.

Rischi specifici

Si riportano di seguito le informazioni relative alla possibilità di esposizione a rischi/pericoli che possono riscontrarsi nei siti aziendali che in via generale si suddividono in sedi prevalentemente adibite a locali di ricovero per gli operatori ecologici e siti operativi come gli autoparchi (vedi CSA) . Le sedi non operative sono in buona parte assimilabili ad edifici di tipo civile con esclusiva presenza di locali spogliatoi e servizi igienici, mentre quelle operative hanno una connotazione più industriale .

Ambienti di lavoro - Tutti i luoghi di lavoro sono stati realizzati in osservanza alle leggi ed alle norme di buona tecnica relative alla salute dei luoghi di lavoro nonché alla prevenzione degli infortuni . Gli ambienti di lavoro ed i servizi ad essi collegati rispettano tutti gli standards dell'igiene industriale per cubatura, ventilazione, illuminazione , temperatura e microclima in generale , non vengono usati agenti chimici pericolosi .



ISO 9001 - Cert. n.285110



Dalla valutazione dei rischi effettuata, non si evidenziano specifiche zone o attività che possano causare particolari pericoli d'infortunio nel normale svolgimento delle attività a Voi affidate. Comunque è indispensabile prestare la massima attenzione prima e durante l'esecuzione del lavoro e valutare la possibile interferenza con le altre attività, contemporaneamente svolte nello stesso luogo. Nello specifico, in considerazione della movimentazione di automezzi all'interno degli autoparchi, è fondamentale prestare la massima attenzione, rispettare le norme di sicurezza e muoversi con la massima cautela per evitare incidenti.

Movimentazione materiali – All'interno degli autoparchi vengono eseguite operazioni di scarico e travaso di materiali dagli automezzi e con l'ausilio di sollevatori a forche. Tutta le attività di movimentazione vengono eseguite nel rispetto delle norme di sicurezza da lavoratori esperti. Comunque è indispensabile porre attenzione nel compiere attraversamenti di portoni, viali e piazzali nei quali avvengono tali attività, così come pure è necessario non sostare e/o transitare nei campi di azione di tali macchine. Nel caso in cui per lo svolgimento dei lavori assegnati, si rendesse necessario utilizzare le nostre attrezzature di movimentazione e sollevamento, dovrete preventivamente richiedere, la necessaria autorizzazione, tenendo sempre presente che l'utilizzo di attrezzature di lavoro che implicano particolare competenza e responsabilità devono essere affidate a lavoratori esperti ed opportunamente addestrati.

Attività interferenti - Nel rispetto della vigente normativa, nel caso in cui nel sito/i ove opererete, le attività svolte da ASIA Napoli S.p.A. dovessero interferire con quelle da Voi svolte o da altre ditte, tanto da ipotizzare la creazione di rischi per la tutela dei lavoratori ivi impegnati, ASIA Napoli S.p.A. nel promuovere le azioni di cooperazione e coordinamento, provvede ad elaborare un documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) con Voi condiviso, per l'approntamento delle adeguate misure di prevenzione e protezione. Da tale valutazione vanno esclusi i rischi propri di ciascuna attività.

Lavori in altezza - Fatta salva la necessità di utilizzare attrezzature a norma, in buone condizioni e soprattutto sufficientemente stabili, Vi ricordiamo che nel caso in cui fosse necessario eseguire lavori in altezza, con l'ausilio di attrezzature fisse e/o mobili che interferiscono con il raggio di azione dei ns. automezzi è assolutamente indispensabile concordare preventivamente e congiuntamente alle competenti funzioni aziendali le modalità di esecuzione dei lavori.



ISO 9001 - Cert. n.285110



Sarà compito di queste ultime indicare le aree da mettere in sicurezza e concedere il benessere alle operazioni.

Incendio - Possibilità, per quanto remote, che si determinino principi d'incendio, possono riscontrarsi in quelle aree ove la specificità delle sostanze/materie utilizzate è compatibile con tale evenienza, anche se le misure di prevenzione adottate riducono al massimo tale evento. Le aree potenzialmente a rischio sono quelle relative alle centrali termiche, serbatoi di GPL, distributore gasolio, ecc... . In tali zone è necessario adottare tutte le comuni norme comportamentali quali il divieto di utilizzare apparecchi a fiamma libera o che provocano scintille ed accumulo di cariche elettrostatiche, il divieto di fumare e quant'altro necessario per evitare l'innescò d'incendi. In tutti i casi è fatto divieto assoluto di fare manovre su macchine ed impianti di cui non si è a conoscenza e che possono provocare danno .

Cooperazione e coordinamento

Prima dell'inizio delle attività, come previsto dal CSA, farete pervenire il piano delle misure di prevenzione e protezione per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di manutenzione che andrete ad eseguire. In relazione ai problemi inerenti la tutela della salute dei lavoratori, e per ogni altra necessità ,potrete contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione di ASIA Napoli S.p.A . Allegato agli atti di gara è presente uno specifico modello denominato "Quadro dei pericoli e dei rischi – Piano di Sicurezza" , che potrà essere utilizzato quale fac-simile di guida per la redazione di un piano delle misure di prevenzione e protezione come sopra richiesto.

Norme di prevenzione da osservare all'interno delle sedi aziendali

Di seguito vengono indicati in modo non esaustivo le principali norme e cautele di sicurezza da osservare all'interno delle sedi di ASIA Napoli S.p.A. premesso che l'ingresso nelle sedi aziendali di ASIA Napoli S.p.A. è consentito solo alle persone ed ai mezzi autorizzati , a seguito di affidamento lavori, opere, servizi, forniture oltre che ad occasionali visitatori ed utenti del servizio .Chiunque accede alle sedi aziendali è tassativamente obbligato al rispetto delle seguenti norme :



ISO 9001 - Cert. n.285110





- In caso di accesso con automezzi , assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza di bordo siano perfettamente funzionanti (freni dispositivi di segnalamento ottici ed acustici, ecc...)
- L'ingresso alla struttura è limitato al personale strettamente indispensabile per l'esecuzione del lavoro. Eventuale altro personale, non indispensabile per le operazioni, non potrà accedere.
- Il personale che accede al sito per eseguire lavori, servizi, consulenze, ecc..deve essere munito di tesserino identificativo con foto, dati anagrafici e ditta di appartenenza.
- Nel caso di accesso finalizzato al conferimento/ consegna o carico/ritiro di rifiuti e/o merci allo stesso punto di carico/scarico , l'ingresso è limitato ad un solo automezzo seguendo le indicazioni e l'autorizzazione ricevute dal personale ASIA e dal personale di vigilanza e portineria.
- Mantenere assolutamente bassa la velocità dell'automezzi (procedere a passo d'uomo) eseguendo tutte le manovre con la massima attenzione e prudenza e se necessario richiedendo anche assistenza ed indicazioni del personale a terra.
- Non allontanarsi assolutamente dall'area di lavoro.
- Nel caso di mobilità sia pedonale sia con automezzi nei piazzali delle strutture, rispettare i percorsi indicati, la segnaletica orizzontale e verticale ed utilizzare i marciapiedi, ove esistenti .
- Osservare attentamente le operazioni ed il movimento di uomini e mezzi evitando di esporsi e di interferire con il raggio di azione di macchine e mezzi.
- Segnalare e delimitare le aree oggetto dei lavori allorquando è necessario allestire un cantiere o un area di lavoro stabile e più duratura.
- Osservare tutte le norme di prevenzione ed utilizzare i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari per lo svolgimento in sicurezza del proprio lavoro, così come stabilito nel piano di lavoro e di coordinamento .
- E' fatto divieto assoluto di utilizzare attrezzature di fortuna o non idonee ed in particolare è vietato utilizzare mezzi ed attrezzature di ASIA Napoli S.p.A. . Ove fosse necessario l'intervento di tali mezzi esso dovrà essere richiesto ai responsabili del sito e con essi concordato e coordinato nei tempi e nelle modalità di esecuzione



ISO 9001 - Cert. n.285110



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315 **Sede Direzionale:** 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a
Tel. +39 081 7351585 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • C.F. e P.Iva 0749470637

- Non compiere di propria iniziativa operazioni che possono compromettere la sicurezza di uomini, mezzi e strutture .
- Osservare tutte le indicazioni della segnaletica di sicurezza

Lavori in sub-appalto

In caso di affidamento dei lavori in regime di sub-appalto a ditte terze, sarà Vs. obbligo trasmettere alle stesse le indicazioni a Voi fornite e pretendere la redazione del piano di sicurezza e sarà Vs. obbligo analizzare e valutare questi ultimi e fornirci quindi un **“Piano di sicurezza”** ed un **“Quadro dei pericoli e dei rischi”** generale . Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla compatibilità relativa al simultaneo svolgimento di più fasi e/o attività lavorative. Sarà quindi Vs. compito, così come richiesto dalla legge, coordinare le attività delle varie ditte e cooperare con le stesse per la programmazione e l’attuazione delle misure di sicurezza. Gli estremi delle ditte sub-appaltate ci saranno comunicate a mezzo dell’allegato modello, denominato **“Dichiarazione di Responsabilità”** debitamente compilato e firmato.

Resta inteso che sarà nostra cura informarVi sulle eventuali situazioni che dovessero sopravvenire durante l’esecuzione dei lavori e che potrebbero significativamente produrre una variazione rispetto ai rischi ed ai pericoli già indicati. In egual modo, sarete obbligati a comunicarci tempestivamente ogni eventuale variazione e/o situazione che possa far mutare le condizioni di sicurezza. Il presente documento, formato da n. 6 pagine, più l’allegato modello **“Dichiarazione di Responsabilità”**, è redatto in duplice copia, una delle quali ci sarà restituita a breve giro debitamente firmata e prima dell’inizio dei lavori/servizi, per accettazione, dal legale rappresentante di codesta spett.le ditta unitamente al **“Piano di Sicurezza”** ed alla **“Dichiarazione di responsabilità”**, ove necessaria”.

Distinti saluti

ASIA Napoli S.p.A.

Il Servizio di Prevenzione e Protezione



ISO 9001 - Cert. n.285110



Per accettazione:

Addì , il sottoscritto....., in qualità di datore di lavoro della ditta , in piena consapevolezza e comprensione delle informazioni ricevute e delle azioni di cooperazione e coordinamento eseguite ,sottoscrive, per accettazione, il contenuto della presente e degli allegati, impegnandosi alla diffusione di tali informazioni fra tutti coloro che saranno impiegati nelle attività ed al massimo rispetto delle norme in materia ed alla collaborazione fra i rispettivi Servizi di Prevenzione e Protezione.

In fede



ISO 9001 - Cert. n.285110



A.S.I.A. • Azienda Servizi Igiene Ambientale - Napoli S.p.A.

Sede Legale: 80147 NAPOLI • via Volpicella, 315 **Sede Direzionale:** 80078 Pozzuoli (NA) • via Antiniana 2/a
Tel. +39 081 7351585 • Fax +39 081 7351577 • e-mail: segreteria.generale@asianapoli.it • C.F. e P.Iva 0749470637

Servizio di fornitura GPL ed installazione serbatoi per lo stoccaggio presso le sedi aziendali di ASIA Napoli S.p.A.

Allegato alla lettera del _____, Prot. _____

“Obblighi in materia di sicurezza lavoro”

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Il sottoscritto _____, in qualità di datore di lavoro della ditta _____, in relazione all'affidamento di lavori in sub-appalto alle ditte successivamente indicate, DICHIARA di aver trasmesso, alle stesse, tutte le informazioni sui rischi esistenti nella sede dei lavori e sulle norme e procedure per la gestione delle emergenze; DICHIARA altresì di aver provveduto a porre in atto le adeguate azioni di coordinamento e sorveglianza per lo svolgimento dei lavori in sicurezza, secondo quanto indicato dalle vigenti norme.

Denominazione della Ditta

Tipologia dei lavori affidati

li, _____

In fede _____



ISO 9001 - Cert. n.285110

