

ALLEGATO "A"

Al capitolato speciale d'appalto per il servizio di gestione globale degli impianti termici degli impianti sportivi comunali.

IMPIANTO	Potenza	servizio invernale		servizio estivo		servizio ridotto giorni	note
		Giorni	ore	giorni	ore		
Stadio S. Paolo	1 gen. 581 Kw	150	8,00	150	8,00		presidio fisso
	1 gen. 318 Kw	150	8,00	150	8,00		
C.S. Ponticelli	1 gen 151 Kw	110	2,50	155	2,50		
	1 gen. 33 Kw	110	2,50	155	2,50		
Stadio Barra	1 gen. 151 Kw.	150	6,50	150	3,50		
C.P. Collana	2 gen. 697 Kw.	150	6,50	200	6,00		
Piscina Vomero	1 gen. 930 Kw	135	9,00	140	9,00	90	presidio fisso
	1 gen 465 Kw	"	"	"	"	"	
Piscina Scandone	3 gen. 2034	150	11	150	11	65	presidio fisso
Virgiliano	1 gen 174 Kw	150	4	150	4		
San Gennaro	1 gen 151 Kw	130	4,5	130	4,50		
San Pietro	1 gen. 95 Kw	150	6,5	155	4		
Cupa Spinelli	1 gen 64 Kw	130	6	130	4		
	1 gen 33 Kw	130	6	130	4		
Via Lieti	2 gen. 75 Kw	130	6,5	130	2,5		
Lotto Q	1 gen 38 Kw	130	3	130	2,5		
	1 gen 31 Kw	130	3	130	2,5		
Via Monfalcone	1 gen 33 Kw	130	3,5	130	2,5		
Dietro La Vigna	4 gen 33 Kw	130	3,5	130	2,5		
Piscina Nestore	2 gen. 516 Kw	165	11	160	11	40	presidio fisso