LEGENDA

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATO	DEFINIZIONE
SISTEMA DI ADDUZIONE		Tubazione DN 100
		Tubazione DN 60
		Valvola di intercettazione
	A	Allaccio idrico
ESTINTORI		Estintore portatile a polvere
		Estintore portatile a CO_2
SISTEMI IDRICI ANTINCENDIO		Manichetta antincendio (allaccio UNI 45)
		Attacco per autopompa doppio (allaccio UNI 70)

ASIA NAPOLI SpA
Azienda Servizi

COMUNE DI NAPOLI

REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO A TEMA ENERGETICO CON ANNESSA ISOLA ECOLOGICA

PROGETTO ESECUTIVO	SCALA GRAFICA	DATA ELABORAZIONE
Approvazioni	1/200	Gen 2015

TAV. 10 - PROGETTO ANTINCENDIO

Responsabile del Procedimento	Progettazione
Ing. Aldo Amitrano	STL Consulting

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO CASSETTA ANTINCENDIO



Dal circuito antincendio

PARTICOLARE POSIZIONAMENTO CASSETTA ANTINCENDIO



Estintore da 6 Kg

ESTINTORE
6 Kg POLVERE ABC
55 A 233B C

1 TOGLIERE IL DISPOSITIVO DI SICUREZZA
2 PREMERE IL PERCUSSORE
3 PREMERE IL GRILLETTO

AVVERTIMENTI

RICARICARE DOPO L'USO, VERIFICARE PERIODICAMENTE.
UTILIZZARE PER RICARICA O MANUTENZIONE SOLO I PRODOTTI E LE PARTI DI RICAMBIO CONFORMI AL PROTOTIPO OMOLOGATO.
AGENTE ESTINGUENTE: 6 Kg POLVERE ABC
GAS PROPELLENTE: 225g CO2
TIPO APPROVATO N°413 A TIPO: X 25 H
TEMPERATURE LIMITE – 20°C, 80°C

COSTRUTTORE

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO DI ATTACCO VVF UNI 70



PARTICOLARE VALVOLA DI INTERCETTAZIONE INTERRATA